


吴江佰陆染织有限公司整改情况

苏州市生态环境局 2023 年 5 月 9 日现场检查废水排放口总镉超标，已对我司进行处罚和整改要求。

我司针对此次整改问题高度重视和积极配合，措施如下：

1. 聚丙烯酰胺非离子絮凝效果一般，去除率偏低；已更换聚丙烯酰胺阳离子，絮凝效果更好，去除率提高。



2. 净水处理剂：聚合硫酸铁直接进气浮设施处理，絮凝时间较短，药剂和废水反应时间不够充分；加药位置调整至沉淀池，反应时间长，对总镉的降解有很大提升；



3. 通过对废水处理工艺除镉阶段的改进，总镉已达标排放。

吴江佰陆染织有限公司

2023 年 8 月 26 日

