

梅州市威利邦电子科技有限公司能源中心设备运行记录表

班别 甲 班次 早

2023年2月1日

时 间	水 一 蒸 汽 回 路										热 油 回 路														
	蒸 汽 发 生 器			除 氧 器 水 位(高/正 常/低)	炉 排 循 环 泵(开/关)				省 煤 器 水 温 度 (℃)	纳 离 子	脱 硝	热 油 炉 盘 管 热 油 温 度		主 油 泵 进 出 口 压 力(bar)											
	水 位 (高/正 常/低)	蒸 汽 力 (bar)	流 量 (L/H)		1# 泵	2# 泵	3# 泵	4# 泵				进 口 (℃)	出 口 (℃)	1# 泵		2# 泵		3# 泵		4# 泵		5# 泵			
														进 口	出 口	进 口	出 口	进 口	出 口	进 口	出 口	进 口	出 口		
0:30	2.5	5	72	2.5	—	—	—	—	33	—	—	217	228	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5		
1:30	2.5	5	11	2.5	—	—	—	—	34	—	—	223	233	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5		
2:30	2.5	5	11	2.5	—	—	—	—	32	—	—	219	232	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5		
3:30	2.5	5	10	2.5	—	—	—	—	32	—	—	218	228	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5		
4:30	2.5	5	10	2.5	—	—	—	—	32	—	—	217	230	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5		
5:30	2.5	5	12	2.5	—	—	—	—	31	—	—	219	231	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5		
6:30	2.5	5	11	2.5	—	—	—	—	32	—	—	223	234	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5		
7:30	2.5	5	10	2.5	—	—	—	—	33	—	—	216	228	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.4	5		
时 间	烟 气 回 路							进 料 系 统					出 渣 机	脱 硝 泵	风 机 运 行			其 它 参 数				燃 料 消 耗(斗)			
	炉 膛		布 袋 除 尘 温 度		炉 排 速 度			上 料 螺 旋			皮 带 上 料 机	主 引 风 机			一 次 风 机	二 次 风 机	液 压 站 温 度、 液 位	油 流 量	膨 胀 罐 液 位	除 氧 器 温 度					
	炉 膛 温 度	炉 膛 压 力	进 口	出 口	1#	2#	3#	1# 螺 旋	2# 螺 旋	3# 螺 旋															
0:00	944	0:30	832	-158	155	134	31.3	32.3	29.5	—	—	—	—	—	—	—	24	80	98	94	21	2.5			
1:00	923	1:30	822	-161	157	135	31.3	32.3	29.5	—	—	—	—	—	—	—	24	80	98	92	20	—			
2:00	911	2:30	944	-147	156	137	31.3	32.3	29.5	—	—	—	—	—	—	—	24	80	98	78	21	—			
3:00	901	3:30	892	-177	154	134	31.3	32.3	29.5	—	—	—	—	—	—	—	23	80	98	78	20	—			
4:00	940	4:30	887	-162	154	133	31.3	32.3	29.5	—	—	—	—	—	—	—	23	80	98	80	20	—			
5:00	909	5:30	942	-174	155	134	31.3	32.3	29.5	—	—	—	—	—	—	—	23	80	98	83	20	—			
6:00	918	6:30	942	-154	158	137	31.3	32.3	29.5	—	—	—	—	—	—	—	23	80	98	83	20	—			
7:00	941	7:30	882	-172	157	137	31.3	32.3	29.5	—	—	—	—	—	—	—	23	80	98	82	20	—			
异常状况:													备注: 0:55 排渣一次 3:45 排渣一次 7:00 排渣一次												
													签名:												

异常状况:

备注:

0:45 排渣一次
 3:45 排渣一次
 7:00 排渣一次

下灰
 3.200
 20

签名:

接班: 王春

注:每小时记录一次

交班操作员签名: 王春

梅州市威利邦电子科技有限公司能源中心设备运行记录表

班别 乙 班次 甲

2023年 3 月 1 日

时 间	水 一 蒸 汽 回 路										热 油 回 路												
	蒸 汽 发 生 器			除氧器水位(高/正常/低)	炉 排 循 环 泵 (开/关)				省煤器水温度(℃)	纳离子	脱 硝	热油炉盘管热油温度		主油泵进出口压力(bar)									
	水 位 (高/正常/低)	蒸汽力 (bar)	流量 (L/H)		1# 泵	2# 泵	3# 泵	4# 泵				进口(℃)	出口(℃)	1# 泵		2# 泵		3# 泵		4# 泵		5# 泵	
														进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口
0:30	正常	5	2	正常	✓	✓	✓	✓	32	✓	✓	225	232	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
1:30	正常	5	3	正常	✓	✓	✓	✓	31	✓	✓	224	232	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
2:30	正常	5	4	正常	✓	✓	✓	✓	30	✓	✓	218	227	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
3:30	正常	5	4	正常	✓	✓	✓	✓	29	✓	✓	219	229	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
4:30	正常	5	3	正常	✓	✓	✓	✓	29	✓	✓	228	239	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
5:30	正常	5	3	正常	✓	✓	✓	✓	28	✓	✓	226	232	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
6:30	正常	5	2	正常	✓	✓	✓	✓	29	✓	✓	223	238	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
7:30	正常	5	4	正常	✓	✓	✓	✓	27	✓	✓	228	236	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		

时 间	烟 气 回 路				进 料 系 统						出渣机	脱硝泵	风机运行			其它参数				燃料消耗(斗)	
	炉 膛		布袋除尘温度		炉排速度			上料螺旋					皮带送料机	主引风机	一次风机	二次风机	液压站温度、液位	油流量	膨胀罐液位		除氧器温度
	炉膛温度	炉膛压力	进口	出口	1#	2#	3#	1# 螺旋	2# 螺旋	3# 螺旋											
0:00	772	0:30	750	-132	146	124	319	339	799	✓	✓	✓	✓	✓	22	800	969	102	24	✓	
1:00	804	1:30	772	-129	144	123	319	339	799	✓	✓	✓	✓	✓	21	800	959	86	24	✓	
2:00	741	2:30	783	-112	144	123	319	339	799	✓	✓	✓	✓	✓	21	800	899	96	24	✓	
3:00	863	3:30	783	-137	144	123	319	339	799	✓	✓	✓	✓	✓	21	800	879	82	23	✓	
4:00	775	4:30	891	-130	148	125	319	339	799	✓	✓	✓	✓	✓	21	800	1009	93	22	✓	
5:00	815	5:30	796	-128	143	121	319	339	799	✓	✓	✓	✓	✓	20	800	939	79	22	✓	
6:00	816	6:30	792	-127	144	121	319	339	799	✓	✓	✓	✓	✓	20	800	1009	87	21	✓	
7:00	786	7:30	841	-127	143	120	319	339	799	✓	✓	✓	✓	✓	20	800	989	98	21	✓	

异常状况:

备注: 1:20时排渣一次
4:44时排渣一次
6:20时排渣一次

签名: 接班: 叶德彬

注:每小时记录一次

交班操作员签名: 王新

梅州市威利邦电子科技有限公司能源中心设备运行记录表

班别 丙 班次 早

2023 年 4 月 1 日

时 间	水 一 蒸 汽 回 路										热 油 回 路																					
	蒸 汽 发 生 器			除氧器水位(高/正常/低)	炉排循环泵(开/关)				省煤器水温(℃)	钠离子	脱硝	热油炉盘管热油温度		主油泵进出口压力(bar)																		
	水 位 (高/正常/低)	蒸汽力 (bar)	流量 (L/H)		1# 泵	2# 泵	3# 泵	4# 泵				进口(℃)	出口(℃)	1# 泵		2# 泵		3# 泵		4# 泵		5# 泵										
														进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口									
0:30	正常	5	2	正常	✓	✓	✓	✓	31	✓	✓	233	238	0.4	✓					0.4	✓	0.4	✓									
1:30	正常	5	1	正常	✓	✓	✓	✓	32	✓	✓	238	241	0.4	✓					0.4	✓	0.4	✓									
2:30	正常	5	1	正常	✓	✓	✓	✓	34	✓	✓	236	239	0.4	✓					✓	✓	0.4	✓									
3:30	正常	5	2	正常	✓	✓	✓	✓	33	✓	✓	228	232	0.4	✓					✓	✓	0.4	✓									
4:30	正常	5	1	正常	✓	✓	✓	✓	32	✓	✓	238	241	0.4	✓					✓	✓	0.4	✓									
5:30	正常	5	1	正常	✓	✓	✓	✓	33	✓	✓	225	232	0.4	✓					✓	✓	0.4	✓									
6:30	正常	5	2	正常	✓	✓	✓	✓	36	✓	✓	213	222	0.4	✓					✓	✓	0.4	✓									
7:30	正常	5	1	正常	✓	✓	✓	✓	35	✓	✓	235	239	0.4	✓					✓	✓	0.4	✓									
时 间	烟 气 回 路							进 料 系 统					风 机 运 行			其它参数				燃料消耗(斗)												
	炉 膛		布袋除尘温度		炉排速度			上料螺旋			皮带送料机	出渣机	脱硝泵	主引风机	一次风机	二次风机	液站温度、液位	油流量	膨胀罐液位	除氧器温度												
	炉膛温度	炉膛压力	进口	出口	1#	2#	3#	1# 螺旋	2# 螺旋	3# 螺旋																						
0:00	669	0:30	684	-160	142	109	31.5	33.4	79.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	756	100	20	80	✓										
1:00	651	1:30	629	-135	137	107	31.4	33.4	79.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	763	99	21	89	✓										
2:00	625	2:30	630	-131	139	115	31.5	33.5	79.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	770	98	33	85	✓										
3:00	671	3:30	681	-136	142	117	31.4	33.4	79.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	785	88	47	80	✓										
4:00	680	4:30	670	-128	142	116	31.5	33.4	79.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	763	81	56	75	✓										
5:00	618	5:30	662	-131	146	121	31.4	33.3	79.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	776	85	82	70	✓										
6:00	690	6:30	713	-136	149	123	31.3	33.4	79.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	785	79	72	69	✓										
7:00	726	7:30	740	-129	147	126	31.4	33.5	79.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	778	100	61	60	✓										

异常状况: 布袋电源故障跳闸, 铜海蒸汽阀门已关(没有通知不要打开)

签名: 接班: 20/2

备注: 0:38分排渣1次
1:40分排渣1次
4:50分排渣1次

注: 每小时记录一次

交班操作员签名: 王十 孙振